

## Lokalkrav Region Kalmar län

### Checklista A- Ö

#### Akustik och sekretess

Ska utformas enligt SVENSK STANDARD · SS 25268:2007+T1:2017

Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell

Ljudisolering 44 dB i rum där samtal med patient förekommer. Psykologsamtal 52 dB.

#### Belysning

God belysning utifrån svensk standard senaste utgåvan och Ljuskulturs Planeringsguide; Ljus och rum. Ljuskällor skall vara LED. Färgtemperatur enligt riktvärde 4000 Kelvin. Armaturer lämpliga utifrån rumstyp och städbarhet. Undersökningsrum kan behöva kompletteras med undersökningslampa enligt krav från verksamhetskaraktär.

#### Brandskydd

Brandskydd enligt SBF i samarbete med brandskyddskonsult som redovisar en brandskydds-dokumentation.

Utrymningsplan skall finnas på lämplig plats tillsammans med handbrandsläckarutrustning.

Dörrautomatik

I entréer och publika stråk skall dörrautomatik finnas med kontrastmarkerade dörröppnare på höjd 800 öfg.

#### EI, kraft och data

Vägguttag enligt svensk standard och specifika uttag utifrån rumstypens/ verksamhetens krav och inredning

Strömställare höjd enligt standard, i publika rum vara kontrastmarkerade

#### Fysisk tillgänglighet

Publika miljöer utformas enligt Bygg ikapp handikapp och/eller Region Kalmar läns Riktlinje för fysisk tillgänglighet senaste utgåva. Gångväg från parkering till reception ska vara anpassad.

#### Inredning och materialval

Inredning skall vara av laminat och enkelt att städa, ska tåla virkon och ytdeinfektion 45%.

Materialval skall vara utan PVC eller ftalater. De ska vara lätta att städa och hålla rent. Mörka färger undviks.

#### IT

IT-förvaltningen ställer krav på eget LKrum för koppling mot fiber. Kablage skall utformas i kat 6A skärmas.

**Larm**

Kallelsesignal kopplat till personal skall finnas i rum där patienter lämnas ensamma. Exv vänt-  
rum, undersökningsrum och vilrum.

**Läkemedelsförvaring**

Se Riktlinje för Läkemedelshantering - Förvaring på regionens interna webbplats.

**Möbler, gardiner och inredning**

Möbler som är användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och  
välja möbler och gardiner som klarar krav från hygien, brandsäkerhet och arbetsmiljö

**Rumsstorlek**

Rummens storlek skall anpassas utifrån funktion och antal personer. Dock skall ytan kring under-  
sökningsochbrits tillåta " rullstolscirkel" ( Diameter 1500 mm ) och personalrörelse utan ofrivillig krock.  
RKL har typrumsstorlekar som kan remissas om osäkerhet föreligger.

**RWC**

Skall finnas i anslutning till väntrum minst 2,2m \*2,2 m med inredning.

**Tvättställ**

Stort tvättställ utan bräddavlopp skall finnas i alla rum där undersökning av patient sker och  
placeras minst 2 meter från brits. Även i läkemedelsrum, omklädningsrum, provtagningsrum,  
analysrum och rengöringsrum.